


グリース阻集器標準据付け図

◎良い製品を正しい据付け方で！！


(据付けは、SHASE-S217-2016 付属書D(参考)に準拠して実施する。)

床つり形の場合



③ 防火区画の床を貫通して設置する場合は耐火被覆が必要です。
耐火被覆を関係官公署が認めた工法で設置してください。

地中埋設形の場合



③ H寸法が深くなる場合はステップ(足場板)等を取り付けてください。

増打コンクリート埋設形の場合

